



Hejsager Vandværk

Hejsager Strandvej 71
6100 Haderslev

Att.: N.J. Diedrichsen

Registrernr.: T05311
Kundenr.: 70140
Ordrenr.: 817545
Prøvenr.: 23185988

Modt. dato: 2010.03.08

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hejsager Vandværk
Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev
Prøvested.....: **Hejsager Vandværk Ledningsnet - V20001400/4515001499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol
Prøvemærke.....: **Hejsagervej 84, køkken**
Prøveudtagning...: 2010.03.08 kl. 10:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (IHA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.03.09 kl. 01:36 - 2010.03.12

Prøvenr.:	23185988	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS	15
Nikkel (Ni)	0.24	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15
Arsen (As)	1.9	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15
Bor (B)	77	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	3.1	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	59	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.8	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Haderslev Kommune, Teknik- og miljøservice, Miljø og natur, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

12. marts 2010

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.